Parecer Técnico Conclusivo

PTC nº 029/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora São Simão Saneamento Ambiental (Ofício SSSA/RECON/123/2024), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 023/2024.

Processo 1DOC nº 138/2024.

Interessado: São Simão Saneamento Ambiental S.A.
CNPJ: 46.572.336/0001-20
Endereço: Avenida Goiás, S/N, Quadra 8, Lote 16, Centro, São Simão/GO, CEP 75890-000.

1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, em análise ao Processo 1DOC nº 138/2024, averigua que na data de 28 de maio de 2024, foi realizada fiscalização na **Estação Elevatória de Esgoto – EEE Comercial Sul**, **EEE Nova Era**, **obras da EEE Viverde**, **Extensão de rede do Bairro Cidade Jardim** e **REL Dimpess**, que gerou o Relatório de Fiscalização (RF) de nº 023/2024 e Termo de Notificação (TN) nº 023/2024, enviados em 08 de agosto de 2024 por meio da Comunicação Externa nº 080/2024.

Em resposta, no dia 18 de setembro de 2024, a São Simão Saneamento Ambiental S.A. protocolou no processo em questão, o Ofício SSSA/RECON/123/2024, no qual traz as justificativas necessárias para o atendimento à não conformidade apontada no Termo de Notificação nº 023/2024.

Assim, o ofício mencionado será anexado ao Processo 1DOC nº 138/2024 para registro e continuidade das tratativas.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS SOUZA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amae.1doc.com.br/verificacao/C8E0-D97C-9E36-7AC6 e informe o código C8E0-D97C-9E36-7AC6

2. Parecer da AMAE

Após a análise das manifestações apresentadas pela prestadora, por meio do Ofício SSSA/RECON/123/2024, emitiu-se parecer técnico quanto ao acolhimento ou não de suas alegações, conforme consolidado na Tabela 1.

Tabela 1. Parecer da AMAE referente às respostas da prestadora dos apontamentos do TN 023/2024.

Item	Elemento – Descrição da Não Conformidade	Resposta da Prestadora (Of. SSSA/RECON/123/2024)	Análise da AMAE (TN 023/2024)	Parecer da AMAE
1	EEE Nova Era – O local não está devidamente cercado.	Por meio do Ofício SSSA/RECON/123/2024, enviado à AMAE em 18/09/2024, a prestadora justifica que a EEE Nova Era foi projetada de forma compacta, cujo conceito baseia-se na eficiência e na simplificação de sua estrutura física e operacional, o que inclui a dispensa de cercamento em seu entorno. Ainda, de acordo com a prestadora, todos os seus componentes operacionais foram instalados de forma segura e protegida dentro de compartimentos fechados com cadeados, o que torna desnecessário o uso de cercas, melhorando a estética do local e sem prejudicar a segurança ou funcionalidade da estação.	Após a análise desta agência reguladora, tendo em vista a concepção estrutural da EEE Nova Era, a qual garante a segurança operacional e dos elementos que compõem o sistema, e baseado no que prescreve o § 2º do Art. 149 da Resolução Normativa nº 08/2021 da AMAE, esta fiscalização resolve **ACOLHER** a justificativa apresentada pela prestadora.	**ACOLHIDO**

3. Conclusão

Ante o exposto, a AMAE **ACOLHE** o cumprimento de todas as determinações apontadas no Termo de Notificação nº 023/2024, tendo em vista as informações contidas no Ofício SSSA/RECON/123/2024, e considera-as tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº 026/2022 da AMAE.

A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo 1DOC nº 138/2024.**

Assinado por 1 pessoa: MATEUS SOUZA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amae.1doc.com.br/verificacao/C8E0-D97C-9E36-7AC6 e informe o código C8E0-D97C-9E36-7AC6

Rio Verde, 27 de maio de 2025.

Mateus Souza Santos
Analista de Fiscalização
Matrícula nº 3017629 - AMAE

Assinado por 1 pessoa: MATEUS SOUZA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amae.1doc.com.br/verificacao/C8E0-D97C-9E36-7AC6 e informe o código C8E0-D97C-9E36-7AC6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C8E0-D97C-9E36-7AC6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATEUS SOUZA SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-96) em 27/05/2025 16:15:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://amae.1doc.com.br/verificacao/C8E0-D97C-9E36-7AC6