

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE
RIO VERDE
DIRETORIA DE NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF/DNFC/CFC/0011/2020



ASSUNTO: Sistema de Reservação Canaã/Ataídes

PRESTADOR DE SERVIÇOS: Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 18 de maio de 2020.

PROCESSO: 0011/2020

06/2020

INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto de Rio Verde – AMAE/RIO VERDE, tem como competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do município de Rio Verde, os serviços públicos de saneamento básico, passíveis de concessão, permissão ou autorização.

Desta feita, cumpre à AMAE/RIO VERDE, o dever de promover a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, observando os dispositivos legais, contratuais e convenientes existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso.

OBJETIVO

O presente documento objetiva relatar, as condições dos sistemas de reservação de água tratada para abastecimento público dos bairros Canaã e Solar dos Ataídes.

RELATÓRIO

- **Metodologia de Fiscalização**

Foi destacada diligência ao local Av. José Gonçalves Ataídes com Rua RC-04, Qd. 25, Lts. 01 e 21, Residencial Canaã e Av. José Gonçalves Ataídes com Rua SA-13, Qd. 03, Lt. 14, Res. Solar dos Ataídes II na data apostada à capa do presente relatório para averiguação das condições de operacionais da reservação do sistema.

- **Resultados de Fiscalização**

Trata-se de sistema de reservação para abastecimento público complementar à rede central. Estes reservatórios são feitos de estrutura metálica (REL 20 e RAP 250) e metálico no REL 100 e RAP 200. Todos encontram-se cercados, isolados, devidamente identificados com limpeza da área adequada.

Nos reservatórios metálicos foi observado que há processos corrosivos, frutos da ação do agente clorante. Nos reservatórios localizados na Qd.25 Lt.01 – Canaã, observou-se os dutos de ventilação, que não estavam cobertos por tela ou tampados contra entrada de água de chuva e entrada de poeira. Em todos os reservatórios foi observado que consta tampa de acesso porém, ainda assim, estas não possuíam trancamento.

Existem macromedidores do tipo Woltmann 2.5 para telemetria em tempo real e estes estão ligados a cada um dos reservatórios vistoriados.

Quanto aos reservatórios REL e RAP não consta cronograma de limpeza e desinfecção dos mesmos, sendo que segundos os colaboradores estas operações ocorrem em momento oportuno assim classificado por obra das análises que se mostrarem inconforme.

CONSTATAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES

1. Não foram encontrados fatores que pudessem ser elencados como não-conformidades quais exijam a intervenção ou mesmo notificação à prestadora de serviços, devendo apenas ser dado alento à melhoria do sistema de aeração dos reservatórios
2. Contudo averiguado a necessidade de fechamento dos respiradores, com tampa de cobertura e trancamento para evitar-se acesso indevido ao local.

RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

A prestadora deverá providenciar o fechamento e tamponamento da parte superior dos reservatórios

CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações, levantadas na fiscalização de redes de reservação e distribuição dos bairros Canaã e Solar dos Ataídes. Sugere-se à Diretoria da AMAE/RIO VERDE que a prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Autor: AMAE/Rio Verde
Descrição: tampa de acesso reservatório oxidada



Autor: AMAE/Rio Verde
Descrição: tampa do reservatório sem trancamento



Autor: AMAE/Rio Verde
Descrição: Cobertura reservatório sem tampas dos respiradores



Autor: AMAE/Rio Verde
Descrição: Parte superior do reservatório apoiado Canaã com respiradores sem tampa

EQUIPE TÉCNICA

- Carlos Henrique Maia – Analista de Normatização AMAE/RIO VERDE
- José Alves Neto – Analista de Fiscalização e Controle AMAE/RIO VERDE
- Leonardo Rodrigues Silva – Diretor de Normatização, Fiscalização e Controle AMAE/RIO VERDE