

Parecer Técnico Conclusivo

PTC nº 075/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora BRK Ambiental Goiás S.A. (Ofício nº 565/2025), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 015/2025.

Processo 1DOC nº 161/2024.

Interessado: BRK Ambiental Goiás S. A.

CNPJ: 18.123.402/0001-49

Endereço: Alameda A, S/N, Quadra CHC, Lotes 142 e 143, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74923-090.

1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, em análise ao Processo nº 161/2024, averigua que na data de 10 de outubro de 2024, foi realizada fiscalização não-programada na **Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Chapadinha**, no município de Rio Verde/GO.

A fiscalização gerou o Relatório de Fiscalização - RF nº 016/2025 e Termo de Notificação - TN nº 015/2025, enviados em 06 de junho de 2025 por meio da Comunicação Externa nº 236/2025 expedida pela AMAE.

Em andamento ao processo, na data de 03 de setembro de 2025, a BRK apensou o Ofício nº 565/2025, apresentando os controles e relatórios de qualidade da água solicitados por meio do TN nº 015/2025.

Assim, o ofício mencionado foi anexado ao **Processo 1DOC nº 161/2024** para registro e continuidade das tratativas.

2. Parecer da AMAE

Após a análise das manifestações apresentadas pela prestadora, por meio do Ofício nº 565/2025, emitiu-se parecer técnico quanto ao acolhimento ou não de suas alegações, conforme consolidado no Quadro 1.

Quadro 1. Parecer da AMAE referente às respostas da prestadora aos apontamentos do TN 015/2025.

Item	Elemento – Descrição da Não Conformidade	Resposta da Prestadora (Ofício nº 565/2025)	Análise da AMAE (TN nº 015/2025)	Parecer da AMAE
1	ETE Chapadinha – Encaminhar os controles/relatórios operacionais do mês de setembro e outubro de 2024.	Conforme especificado no Ofício nº 565/2025, a prestadora de serviços apresenta os controles operacionais (Boletins Diário de Coleta – BCD) do período solicitado, os quais contêm as informações operacionais e ambientais de cada dia.	Após análise desta agência reguladora dos boletins operacionais da ETE Chapadinha, que foram devidamente avaliados sem identificação de não conformidades, esta fiscalização decide ACOLHER o cumprimento da não conformidade.	ACOLHIDO
2	ETE Chapadinha – Apresentar as análises de montante, jusante (CONAMA nº 357/2005) e saída final (CONAMA nº 430/2011)	Conforme especificado no Ofício nº 565/2025, a prestadora de serviços apresenta os relatórios de monitoramento da qualidade da água a montante, jusante e no lançamento final, expedido por um laboratório acreditado pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.	Após análise desta agência reguladora, tendo em vista a apresentação dos relatórios de qualidade da água emitidos por laboratório acreditado pelo Inmetro, os quais foram devidamente avaliados e comparados com os padrões de lançamento impostos pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011, onde não foram encontradas não conformidades, esta fiscalização decide por ACOLHER o cumprimento da não conformidade.	ACOLHIDO

3. Conclusão

Ante o exposto, a AMAE **ACOLHE** o cumprimento de todas as determinações apontadas no Termo de Notificação nº 015/2025, tendo em vista as informações contidas no Ofício nº 565/2025, e considera-as tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº 026/2022 da AMAE.

A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo 1DOC nº 161/2024**.

Rio Verde, 08 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **MATEUS SOUZA SANTOS**
Data: 08/09/2025 13:05:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mateus Souza Santos
Analista de Fiscalização
Matrícula nº 3017629 – AMAE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE55-775D-B918-9273

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MATEUS SOUZA SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-96) em 08/09/2025 13:10:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://amae.1doc.com.br/verificacao/BE55-775D-B918-9273>