

Parecer Técnico Conclusivo

PTC nº 014/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora SANEAGO (Of. 4785/2022 DIFIR-DIPRO-DIPRE e TR 203/2022), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 0015/2022 da AMAE.

Processo nº 079/2024 – 1DOC.

Interessado: Saneamento de Goiás S/A

Processo 1DOC: 079/2024

Cidade: Rio Verde - GO.

1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, realizou a análise do Processo 1DOC nº 079/2024, cujo objetivo é fiscalizar o Sistema de Captação, Tratamento e Adução Laje., em Rio Verde/GO.

Após a realização da ação fiscalizatória, foram enviados à prestadora de serviços o **Relatório de Fiscalização nº 0016/2022** e o **Termo de Notificação - TN nº 0015/2022**.

Em resposta, no dia 11 de agosto de 2022, a SANEAGO protocolou, no processo em questão, o **Ofício nº 4785/2022 DIFIR-DIPRO-DIPRE** e o **Termo de Resposta às Agências Reguladoras – TR nº 203/2022**, solicitando dilação de prazo por 1 (um) ano para o atendimento à não conformidade apontada no Termo de Notificação nº 0015/2022.

Após a devolutiva, foi enviado à prestadora o **Parecer Técnico de Acompanhamento – PTA nº 0012/2022**, o qual não acata a dilação de prazo pelo período solicitada e requer uma nova manifestação da prestadora com prazo hábil de 20 (vinte) dias.

Em vista do tempo decorrido e pela falta de retorno da prestadora, a equipe de fiscalização agendou um novo ato fiscalizatório de repasse, com o intuito de validar o atendimento à não conformidade apontada.

Assim, os ofícios mencionados serão anexados ao **Processo 1DOC nº 079/2024** para registro e continuidade das tratativas.

2. Parecer da AMAE

Após a análise das respostas da prestadora (Of. 4785/2022 DIFIR-DIPRO-DIPRE e TR 203/2022) ao Termo de Notificação nº 0015/2022 da AMAE foi emitido parecer acatando ou não, conforme demonstra a Tabela 1.

Tabela 1. Parecer da AMAE referente as respostas aos apontamentos do TN 0015/2022.

Item	Local	Apontamento da AMAE (RF 0016/2022 e TN 0015/2022)	Resposta da Prestadora (Of. 4785/2022 DIFIR-DIPRO-DIPRE e TR nº 203/2022 SANEAGO)	Parecer AMAE
1	Estação de captação, tratamento e adução Laje	Foi identificado vazamento de água na parede do reservatório de armazenamento de água para lavagem dos filtros e uso interno.	Conforme fiscalização de repasse realizada no dia 27/02/2024, verificou-se que foram realizadas as manutenções necessárias para o atendimento à não conformidade apontada no TN 0015/2022, conforme relatório fotográfico anexado a este parecer. Portanto, a fiscalização ACOLHE o cumprimento das ações solicitadas.	ACOLHIDO

3. Relatório Fotográfico

 27 de fev. de 2025 14:09:49 22K 508412 8038528 Estrada Sem Nome Rio Verde Goiás AMAE_CFIC01 Fonte: AMAE. Descrição: Execução de reparo no reservatório de água.	 27 de fev. de 2025 14:09:37 22K 508415 8038524 Estrada Sem Nome Rio Verde Goiás AMAE_CFIC01 Fonte: AMAE. Descrição: Execução de reparo no reservatório de água.
---	--

4. Conclusão

Ante o exposto, a AMAE **ACOLHE** as informações e registros obtidos através de novo ato fiscalizatório no local, e considera-as tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº 026/2022 da AMAE.

A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo 1DOC nº 079/2024**.

Rio Verde, 07 de abril de 2025.

Mateus Souza Santos
Analista de Fiscalização
Matrícula nº 3.017.629 – AMAE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9888-91C5-6611-DC80

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MATEUS SOUZA SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-96) em 07/04/2025 14:14:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://amae.1doc.com.br/verificacao/9888-91C5-6611-DC80>